

Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 166641/2020/91/037312015/EŠ

Názov budovy: **Business center Košice III**
Ulica, číslo: **Štúrová**
Obec: **Košice - Juh**
Okres: **Košice IV**
Účel spracovania: **Nová budova**

Parc. č.: **3239/2**
Katastrálne územie: **Skladná**
Podiel celkovej podlahovej plochy:
3 - administratívna budova 57,8%
2 - bytový dom 42,2%



Celková podlahová plocha v m²: **24360,6**

Rok kolaudácie budovy: **2020**

Posledná významná obnova: **- - -**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

A

Potreba energie na prípravu teplej vody:

B

Potreba energie na chladenie a vetranie:

-

Potreba energie na osvetlenie:

A

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: 9 - ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia	Celková potreba energie kWh/(m ² .a)	Primárna energia kWh/(m ² .a)
Verejná budova: <input type="checkbox"/>		
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	40	33
Vysoká energetická hospodárnosť		
A0*/A0/A1/A	A	A0
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Energeticky nevhodná		
Normalizované hodnotenie:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prevádzkové hodnotenie:	<input type="checkbox"/>	
Minimálna požiadavka 0,5 R _r :	44	78
Typická budova R _s :	175	313

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	20..	20..	20..	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)				

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie: Nie je.

Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody: Nie je.

Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja: Nie je.


Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m².a): Nie je.

Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %): Rekuperácia vzduchu v časti administratívy, obchodov a reštaurácie s priemernou účinnosťou

75,0 %

Emisie CO₂ v kg/(m².a)

12



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Bez navrhovaných úprav.

Strecha: Bez navrhovaných úprav.

Podlaha: Bez navrhovaných úprav.

Otvorové konštrukcie: Bez navrhovaných úprav.

Vykurovanie: Bez navrhovaných úprav.

Príprava teplej vody: Bez navrhovaných úprav.

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Bez návrhu opatrení.

Obnoviteľné zdroje energie: Bez navrhovaných úprav.

Iné: Bez navrhovaných úprav.

Predchádzajúci certifikát č.: - - - - -

Dátum vyhotovenia: **31. 3. 2020**

Platnosť najviac do: **31. 3. 2030**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Štefan Jurenka**

Obchodné meno a sídlo: **Ekotop, s.r.o., Spútniková 29, 821 02 Bratislava - Ružinov**

IČO: 48096849

DIČ: 2120051813

Kontakt: **+421915418407, jurenka.stefan@gmail.com**



Podpis a pečiatka: